

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета  
закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості  
предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 4-1 постанови КМУ від 11.10.2016  
№ 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі  
змiнами))

Предмет закупівлі: **Послуги з технічного обслуговування системи автоматичної пожежної сигналізації** (код 50410000-2 національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»)

Ідентифікатор закупівлі: **UA-2023-12-26-007224-a**

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі у сумі 96 494,00 грн. з ПДВ.**  
Очікувана вартість послуг з технічного обслуговування системи автоматичної пожежної сигналізації визначена, відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» від 15.09.2022 №04-07/86, методом порівняння ринкових цін.

Очікувана вартість закупівлі послуг для забезпечення технічного обслуговування елементів САПС, що діє на базі поєднаних адресних систем «Фотон-А», «Фотон-П», «Омега», «Тірас 4П» та «Вектор-1» у відповідності до вимог виробників та галузевих нормативних документів та усуненню несправності САПС було надіслано 3 комерційні пропозиції від ТОВ «ЕЛІТПОЖСЕРВІС», ТОВ «Веста КМД» та МКП «КІТЕКС». Згідно наданих комерційних пропозицій, середня вартість надання послуг на 1 місяць становить 8 041 грн. 17 коп.

$$7\,794,72 = (6\,666,67 + 8\,812,50 + 7\,905,00) / 3$$

Виходячи з вище наведених даних, очікувана вартість надання послуг з технічного обслуговування системи автоматичної пожежної сигналізації в корпусах № 1, 3, 4, 6, 8, 11б, 21, 21а, 25, 31, 81, 84 та 89 Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», за адресою м. Київ, вул. Лаврська, 9, становить: 7 794 грн. 72 коп.

**Загальна очікувана вартість предмета закупівлі:** Очікувана вартість закупівлі послуг згідно наданих комерційних пропозицій від ТОВ «ЕЛІТПОЖСЕРВІС», ТОВ «Веста КМД» та МКП «КІТЕКС» - становить:

$$96\,494,00 = (96\,000,00 + 98\,622,00 + 94\,860,00) / 3$$

**Обґрунтування розміру бюджетного призначення:**

Розмір бюджетного забезпечення за КЕКВ 2240 складає: 100 000,00 (сто тисяч) грн. 00 коп., що передбачено кошторисом Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» на 2024 рік.

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі.**

Вид предмета закупівлі: Послуги.

Обсяг надання послуг: 1 послуга.

Місце надання послуг: м. Київ, вул. Лаврська, 9.

№ з/п	Перелік основних даних	Основні данні та вимоги
1.	Об'єкти	01015 м. Київ, вул. Лаврська, 9 Національний заповідник «Києво-Печерська Лавра», корпуси: № 1, 3, 4, 6, 8, 11б, 21, 21а, 25, 31, 81, 84, 89.
2.	Предмет та мета	Завданням технічного обслуговування є щомісячне виконання заходів, направлених на забезпечення безперебійного функціонування існуючої системи автоматичної пожежної сигналізації (САПС), запобігання неполадкам та проведення відповідного сервісного обслуговування. Підтримання експлуатаційної придатності САПС повинно проводитися відповідно

		до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
3.	Основні елементи САПС	Згідно з Додатком №1 до Технічної специфікації: «Перелік елементів САПС, що потребують обслуговування». Додаток №1 до Технічної специфікації розміщений в окремому файлі «Додаток 1 до Технічної специфікації Перелік елементів САПС».
4.	Інформація щодо складу послуг	<p>-Забезпечити щомісячне технічне обслуговування елементів САПС Замовника, що діє на базі поєднаних адресних систем «Фотон-А», «Фотон-П», «Омега», «Тірас 4П» та «Вектор-1» у відповідності до вимог виробників та галузевих нормативних документів згідно з «Графіком надання послуг із технічного обслуговування САПС Замовника у 2024 році»;</p> <p>-Вживати необхідних заходів по усуненню несправності САПС в термін до 8 годин з моменту отримання повідомлення;</p> <p>-Забезпечити безперебійне функціонування 1 sim-карти з передачі сигналів про спрацювання від приладів САПС по GSM- каналу на погоджені із Замовником телефонні номери (в т.ч. номер Виконавця).</p> <p>-Забезпечити місця розташування приймально-контрольних приладів САПС заповідника план-схемою та поверховими планами об'єктів із зазначенням номерів приміщень та місцями розміщення елементів САПС в них.</p> <p>-Погодити із Замовником «Графік надання послуг із технічного обслуговування САПС Замовника у 2024 році» та локальний кошторис.</p> <p>-Вести журнал обліку ТО і ремонту елементів САПС, журнал обліку санкціонованих і несанкціонованих спрацювань САПС та всю іншу необхідну документацію у відповідності до нормативно-правових актів на технічне обслуговування САПС.</p> <p>-Надати Замовнику інструкцію із експлуатації САПС та інструкцію про порядок дій чергового персоналу у разі надходження сигналу «Пожежа» чи виходу із ладу елементів САПС.</p> <p>- Забезпечити під час обслуговування САПС неухильне дотримання вимог нормативних документів з охорони праці та пожежної безпеки.</p> <p>- Відновлення працездатності САПС: у разі, якщо для ремонту/відновлення працездатності САПС є потреба у заміні пристроїв чи елементів системи новими – останні надаються Замовником Виконавцю для встановлення. Послуги зі встановлення (заміни) пристроїв чи елементів системи виконується Виконавцем в межах суми укладеного договору після погодження із Замовником вартості і строків.</p>